РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АБ09.В.00439

№ 0003974

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Компания Металл Профиль» ОГРН 1117746818111
Адрес: 125212, г. Москва, ул.Адмирала Макарова, д.29
Тел./факс: (495) 225-61-51. E-mail: mp@metallprofil.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ» Первомайский филиал ОГРН 1027100507015
Адрес: 301212, Тульская обл., Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. Симферопольская, д.19
Тел./факс: (48751) 9-65-23 (48751) 9-69-89.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №RA.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Строительные пленки и мембраны т.м. FASBOND, ROOFBOND, ROOFRetail, Металл Профиль Д 96 Сильвер, Металл Профиль Н 96 Сильвер, Металл Профиль Д (см. приложение на бланке №0003986). ТУ 55774-009-05761695-2018.
Код ОК 034 (ОКПД-2): 23.99.12.110.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0003986.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№РА0443-ВМ/18,РА0444-ВМ/18, РА0445-ВМ/18 от 17.05.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.
Акт о результатах анализа состояния производства №209-РА от 27.04.2018г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ09 от 15.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 55774-009-05761695-2018.
Договор поставки № ЦФ-КМП-15/03 от 15 марта 2017г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.05.2018 по 18.05.2021

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ О.Е.Карпова
подпись инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ К.Н.Нуйкова
подпись инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АБ09.В.00439

(обязательная сертификация)

№ 0003986

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
23.99.12.110	Мембрана строительная гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND из полипропиленового нетканого термоскреплённого полотна, поверхностной плотностью 90г/м^2. ТУ 55774-009-05761695-2018.	Группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032. Класс пожарной опасности материала КМ4.
23.99.12.110	Пленка пароизоляционная ROOFBOND двухслойная из ламинированного нетканого термоскреплённого полотна или из ламинированной полипропиленовой ткани, поверхностной плотностью 65г/м^2. ТУ 55774-009-05761695-2018.	Группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ Р 51032. Класс пожарной опасности материала КМ4
23.99.12.110	Пленка универсальная гидро-пароизоляционная ROOFRetail из полипропиленовой ткани ламинированная, поверхностной плотностью 65г/м2. ТУ 55774-009-05761695-2018.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ Р 51032. Класс пожарной опасности материала КМ5.
23.99.12.110	Пленка гидроизоляционная Металл Профиль Д 96 Сильвер из полипропиленовой ткани ламинированная, поверхностной плотностью 96г/м2. ТУ 55774-009-05761695-2018.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ Р 51032. Класс пожарной опасности материала КМ5.
23.99.12.110	Пленка пароизоляционная Металл Профиль Н 96 Сильвер из полипропиленовой ткани ламинированная, поверхностной плотностью 96г/м2. ТУ 55774-009-05761695-2018.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ Р 51032. Класс пожарной опасности материала КМ5.
23.99.12.110	Пленка гидроизоляционная Металл Профиль Д из полипропиленовой ткани ламинированная, поверхностной плотностью 80г/м2. ТУ 55774-009-05761695-2018.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ Р 51032. Класс пожарной опасности материала КМ5.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — О.Е.Карпова (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — К.Н.Нуйкова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru